

Producttype / Range

Omschrijving

Signaalkabels ELDSIG JY(st)Y Dca
300 V

Aantal aders

1 x 2 t/m 30 x 2
1 x 4
1 x 2 t/m 2 x 2
1 x 2

Geleider doorsnede

0,8 mm + 0,8 mm
0,8 mm + 0,8 mm
1 mm² t/m 1,5 mm² + 0,8 mm
2,5 mm² + 0,8 mm

Beoogde gebruikdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

Fabrikant / Gemachtigde

Geproduceerd door

Eldra bv
Branskamp 7
6014 CB IJTERVOORT
NEDERLAND

T: +31 (0) 475 - 56 67 67
M: info@eldra.nl
W: www.eldra.nl

Geproduceerd voor

-
-
-
T: -
M: -
W: -

Beoordeling

AVCP-systeem	3	Europees beoordelingsdocument	-
Geharmoniseerde norm	EN 50575:2014/A1:2016	Europese technische beoordeling	-
Aangemelde instantie(s)	RISE Research Institutes of Sweden (0402)	Technische beoordelingsinstantie	-
Certificaatnummer (CoCoP)	-	Aangemelde instantie(s)	-

Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
Brandgedrag	Dca - s2, d2, a3	EN 50575:2014/A1:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)	

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens Eldra bv door:


Paul Kempkens
Algemeen Directeur

IJtervoort, 2 december 2019

