

## Producttype / Range

Omschrijving	Aantal aders	Geleider doorsnede
Installatiekabels Z10-YMz1Kas B2ca 0,6/1,0 kV	2 t/m 5 6 t/m 37	1,5 mm <sup>2</sup> t/m 16 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup> t/m 2,5 mm <sup>2</sup>

## Beoogde gebruiksdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

## Fabrikant / Gemachtigde

### Geproduceerd door

**Eldra bv**  
Branskamp 7  
6014 CB ITTERVOORT  
NEDERLAND

T: +31 (0) 475 - 56 67 67  
M: info@eldra.nl  
W: www.eldra.nl

### Geproduceerd voor

-  
-  
-  
T: -  
M: -  
W: -

## Beoordeling

**AVCP-systeem** 1+  
**Geharmoniseerde norm** EN 50575:2014/A1:2016  
**Aangemelde instantie(s)** RISE Research Institutes of Sweden  
NB 0402

**Europees beoordelingsdocument** -  
**Europese technische beoordeling** -  
**Technische beoordelingsinstantie** -  
**Aangemelde instantie(s)** -

## Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde Norm
Brandgedrag	B2ca - s1, d1, a1	EN 50575:2014/A1:2016
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH)	

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens Eldra bv door:

  
**Paul Kempkens**  
**Adjunct Directeur**

Ittervoort, 30 mei 2017

