

Producttype / Range

| Omschrijving | Aantal aders | Geleider doorsnede |
|---|--------------|--|
| Installatiedraad VD H07V-U Eca 450/750 V | 1 | 1,5 mm ² t/m 10 mm ² |

Beoogde gebruikdoeleinden

De geleiding van elektriciteit in gebouwen en andere civieltechnische werken met als doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.

Fabrikant / Gemachtigde

Geproduceerd door

bv Twentsche Kabelfabriek
Spinnerstraat 15
7481 KJ HAAKSBERGEN
NEDERLAND

T: +31 (0) 53 - 573 22 55
M: contact@eldra.nl
W: www.eldra.nl

Geproduceerd voor

T: -
M: -
W: -

Beoordeling

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| AVCP-systeem | 3 | Europees beoordelingsdocument | - |
| Geharmoniseerde norm | EN 50575:2014/A1:2016 | Europese technische beoordeling | - |
| Aangemelde instantie(s) | RISE Research Institutes of Sweden (0402) | Technische beoordelingsinstantie | - |
| Certificaatnummer (CoCoP) | - | Aangemelde instantie(s) | - |

Prestatieverklaring

| Essentiële eigenschappen | Prestatie | Geharmoniseerde Norm |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Brandgedrag | Eca | EN 50575:2014/A1:2016 |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | NPD - (EC) No. 1907/2006, (REACH) | |

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens Eldra (bv Twentsche Kabelfabriek) door:


Alexander van der Lof
Algemeen Directeur

Haaksbergen, 26 januari 2021



Revisie informatie

REV 002 | 26.01.2021

| Omschrijving | Voorgaand | Nieuw | Terugwerkend |
|--------------------------------------|--|--|--------------|
| Aanpassing Omschrijving | Installatiedraad VD H07V-U Eca 450/750 volt | Installatiedraad VD H07V-U Eca 450/750 V | JA |
| Aanpassing Paragraaf | Fabrikant | Fabrikant / Gemachtigde | JA |
| Aanpassing Fabrikant / Gemachtigde | Eldra bv Branskamp 7 6014 CB ITTERVOORT +31 (0) 475 - 56 67 67 info@eldra.nl | bv Twentsche Kabelfabriek Spinnerstraat 15 7481 KJ HAAKSBERGEN +31 (0) 53 - 573 22 55 contact@eldra.nl | JA |
| Aanpassing Aangemelde instantie(s) | SP Technical Research Institute of Sweden NO. 0402 | RISE Research Institutes of Sweden (0402) | JA |
| Aanpassing Certificaatnummer (CoCoP) | | - | - |