


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- Halogenfreie, raucharme Ader- und Verdrahtungsleitungen
Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables
with low emission of smoke with halogen-free crosslinked

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/or ◁▷Ω▷ oder/or 
schwarz rot
black red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-3-41 (VDE 0285-525-3-41):2012-01; EN 50525-3-41:2011



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


J. Gutermann

Aktenzeichen: 562800-5150-0009 / 180118

File ref.:

Ausweis-Nr. 40037697

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-06-12

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart

Aktenzeichen / *File ref.*
562800-5150-0009 / 180118 / CC5 / HEG

Datum / *Date*
2013-06-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40037697
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40037697.

Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- Halogenfreie, raucharme Ader- und Verdrahtungsleitungen
Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables
with low emission of smoke with halogen-free crosslinked

Typ(en) / *Type(s)*:

H05Z-K 1 x 0,5...1,0 mm²
H07Z-K 1 x 1,5...240 mm²

+
+

Leitungsbauart
Type of cable

Wärmebeständige Leitungen (90 °C)
Heat resistant cables (90 °C)

Firmenzeichen
Trademark

 LAPP KABEL STUTTGART

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC5
Section CC5