



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312313000438

委托人 U.I. Lapp GmbH
地址 Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
生产者 U.I. Lapp GmbH
地址 Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
生产企业 U.I. Lapp GmbH
生产地址 Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
产品名称 变径接头
型号规格 SKINDICHT® ME-M** ATEX ***, SKINDICHT® MR-M** ATEX ***,
防爆标志 Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期: 2021 年 11 月 08 日

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2026 年 11 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司




网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025919



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000438

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- SKINDICHT® ME-M** ATEX ***, SKINDICHT® MR-M** ATEX ***

详细型号:

MR-M 16/12 ATEX ***, MR-M 20/16 ATEX ***, MR-M 25/20 ATEX ***,
MR-M 32/25 ATEX ***, MR-M 40/32 ATEX ***, MR-M 50/40 ATEX ***,
MR-M 63/50 ATEX ***,
ME-M 12/16 ATEX ***, ME-M 16/20 ATEX ***,
ME-M 20/25 ATEX ***, ME-M 25/32 ATEX ***, ME-M 32/40 ATEX ***,
ME-M 40/50 ATEX ***, ME-M 50/63 ATEX ***

*** = 制造商声明与防爆无关的参数 (如: 更长的螺纹)

螺纹尺寸: M12×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M32×1.5, M40×1.5,
M50×1.5, M63×1.5

使用工作温度范围: -30°C~+90°C

防护等级: IP66, IP68 (10bar / 30min)

防爆标志: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000438

第 2 页 共 2 页

2、安全使用条件:

- 使用工作温度不超过+90°C。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2105C031、CQST2105C031/01
- 工厂检查报告: CN2021Q010433

4、证书变更信息:

- 2023 年 04 月 29 日第 1 次变更, 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com