



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312313000439

委托人	U.I. Lapp GmbH
地址	Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
生产者	U.I. Lapp GmbH
地址	Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
生产企业	U.I. Lapp GmbH
生产地址	Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
产品名称	堵头
型号规格	SKINDICHT® BL-M** ATEX ***
防爆标志	Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66/68
依据标准	GB3836.1-2010, GB3836.3-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

颁发日期 2021 年 11 月 08 日

有效期至 2026 年 11 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0012356



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000439

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- SKINDICHT® BL-M** ATEX ***

型号	螺纹规格
SKINDICHT® BL-M 12-ATEX ***	M12×1.5
SKINDICHT® BL-M 16-ATEX ***	M16×1.5
SKINDICHT® BL-M 20-ATEX ***	M20×1.5
SKINDICHT® BL-M 25-ATEX ***	M25×1.5
SKINDICHT® BL-M 32-ATEX ***	M32×1.5
SKINDICHT® BL-M 40-ATEX ***	M40×1.5
SKINDICHT® BL-M 50-ATEX ***	M50×1.5
SKINDICHT® BL-M 63-ATEX ***	M63×1.5

*** = 制造商声明与防爆无关的参数 (如: 更长的螺纹)

使用工作温度范围: -30°C~+90°C

防护等级: IP66, IP68 (10bar/30min)

防爆标志: Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66/68

颁发日期 2021 年 11 月 08 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000439

第 2 页 共 2 页

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 使用工作温度不超过+90°C。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2105C032
- 工厂检查报告: CN2021Q010433

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2021 年 11 月 08 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com