



中国国家强制性产品认证证书

编号：2021312313000437

委托人	U.I. Lapp GmbH
地址	Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
生产者	U.I. Lapp GmbH
地址	Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
生产企业	U.I. Lapp GmbH
生产地址	Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
产品名称	电缆引入装置
型号规格	SKINTOP® K-M** ATEX plus ***, SKINTOP® KR-M** ATEX plus ***
防爆标志	Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
依据标准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 3 页)。

首次发证日期：2021 年 11 月 08 日

颁发日期：2023 年 04 月 29 日

有效期至：2026 年 11 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司




网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0025918



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000437

第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- SKINTOP® K-M** ATEX plus *** 和 SKINTOP® KR-M** ATEX plus ***

型号	螺纹规格	电缆直径 (mm)	扭矩(Nm)
SKINTOP® K-M12 ATEX plus ***	M12 x 1.5	3-5.5	1.2
SKINTOP® K-M16 ATEX plus ***	M16 x 1.5	7-9	3
SKINTOP® K-M20 ATEX plus ***	M20 x 1.5	7-13	3.8
SKINTOP® K-M25 ATEX plus ***	M25 x 1.5	11-17	5
SKINTOP® KR-M12 ATEX plus ***	M12 x 1.5	2-4	1.2
SKINTOP® KR-M16 ATEX plus ***	M16 x 1.5	4-6	3
SKINTOP® KR-M20 ATEX plus ***	M20 x 1.5	5-10	3.8
SKINTOP® KR-M25 ATEX plus ***	M25 x 1.5	6-13	5
SKINTOP® K-M32 ATEX plus ***	M32 x 1.5	12 - 21	12
SKINTOP® K-M40 ATEX plus ***	M40 x 1.5	19 - 28	18
SKINTOP® K-M50 ATEX plus ***	M50 x 1.5	27 - 35	22.5
SKINTOP® K-M63 ATEX plus ***	M63 x 1.5	36 - 45	24
SKINTOP® KR-M32 ATEX plus ***	M32 x 1.5	9 - 15	12
SKINTOP® KR-M40 ATEX plus ***	M40 x 1.5	16 - 23	18
SKINTOP® KR-M50 ATEX plus ***	M50 x 1.5	22 - 29	22.5

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2021312313000437

第 2 页 共 3 页

SKINTOP® KR-M63 ATEX plus ***	M63 x 1.5	29 - 39	24
-------------------------------	-----------	---------	----

*** = 制造商声明与防爆无关的参数 (如: 更长的螺纹)

使用工作温度范围: -20°C~+80°C (不带密封塞时);
-20°C~+70°C (带密封塞时)

防护等级: IP66, IP68(10bar / 30min)

防爆标志: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- SKINTOP® K-M** ATEX plus *** 和 SKINTOP® KR-M** ATEX plus *** 电缆引入装置只能用于非铠装和非编织电缆, 并且只能用于固定安装。
- 螺纹尺寸为 M12、M16 和 M20 的电缆引入装置必须按照 GB/T 3836.1 第 26.4.2 的要求进行机械保护, 避免较高机械冲击。
- 未使用的 SKINTOP® K-M** ATEX plus *** 和 SKINTOP® KR-M** ATEX plus *** 电缆引入装置开口应分别采用 SKINTOP® SDV-M** ATEX plus *** 型和 SKINTOP® SDVR-M** ATEX plus *** 密封塞进行封堵。
- 使用工作温度不得超过 +80°C (不带密封塞时) 或 +70°C (带密封塞时)。
- 其他见产品使用说明书。

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000437

第 3 页 共 3 页

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2105C030、CQST2105C030/01
- 工厂检查报告: CN2021Q010433

4、证书变更信息:

- 2023 年 04 月 29 日第 1 次变更, 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com