



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312313000440

委 托 人 U.I. Lapp GmbH
 地 址 Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
 生 产 者 U.I. Lapp GmbH
 地 址 Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
 生 产 企 业 U.I. Lapp GmbH
 生 产 地 址 Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany
 产 品 名 称 电缆引入装置
 型 号 规 格 SILVYN® MSK-M** ATEX, SILVYN® MSKR-M** ATEX, SILVYN® MSK-M** BRUSH ATEX 和 SILVYN® MSKR-M** BRUSH ATEX
 防 爆 标 志 Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66/68
 依 据 标 准 GB3836.1-2010, GB3836.3-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 3 页)。

颁发日期 2021 年 11 月 08 日

有效期至 2026 年 11 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0012357



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2021312313000440

第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- SILVYN® MSK-M** ATEX, SILVYN® MSKR-M** ATEX, SILVYN® MSK-M** BRUSH ATEX 和 SILVYN® MSKR-M** BRUSH ATEX

型号	螺纹规格	电缆直径 (mm)	扭矩(Nm)
SILVYN® MSK-M12 ATEX ***	M12 x 1.5	3-7	7
SILVYN® MSK-M16 ATEX ***	M16 x 1.5	4.5-10	7
SILVYN® MSK-M20 ATEX ***	M20 x 1.5	7-13	12
SILVYN® MSK-M25 ATEX ***	M25 x 1.5	9-17	12
SILVYN® MSK-M32 ATEX ***	M32 x 1.5	11-21	17
SILVYN® MSK-M40 ATEX ***	M40 x 1.5	19-28	17
SILVYN® MSK-M50 ATEX ***	M50 x 1.5	26-35	20
SILVYN® MSK-M63 ATEX ***	M63 x 1.5	34-45	20
SILVYN® MSK-M63 PLUS ATEX ***	M63 x 1.5	44-55	30
SILVYN® MSKR-M12 ATEX ***	M12 x 1.5	2-5	7
SILVYN® MSKR-M16 ATEX ***	M16 x 1.5	4-7	7
SILVYN® MSKR-M20 ATEX ***	M20 x 1.5	5-10	12
SILVYN® MSKR-M25 ATEX ***	M25 x 1.5	6-13	12
SILVYN® MSKR-M32 ATEX ***	M32 x 1.5	7-15	17

颁发日期 2021 年 11 月 08 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000440

第 2 页 共 3 页

SILVYN® MSKR-M40 ATEX ***	M40 x 1.5	16-23	17
SILVYN® MSKR-M50 ATEX ***	M50 x 1.5	19-29	20
SILVYN® MSKR-M63 ATEX ***	M63 x 1.5	32-39	20
SILVYN® MSK-M25 ATEX BRUSH***	M25 x 1.5	9-17	12
SILVYN® MSK-M32 ATEX BRUSH***	M32 x 1.5	11-21	17
SILVYN® MSK-M40 ATEX BRUSH***	M40 x 1.5	19-28	17
SILVYN® MSK-M50 ATEX BRUSH***	M50 x 1.5	26-35	20
SILVYN® MSK-M63 ATEX BRUSH***	M63 x 1.5	34-45	20
SILVYN® MSK-M63 PLUS ATEX BRUSH ***	M63 x 1.5	44-55	30
SILVYN® MSKR-M25 ATEX BRUSH ***	M25 x 1.5	6-13	12
SILVYN® MSKR-M32 ATEX BRUSH ***	M32 x 1.5	7-15	17
SILVYN® MSKR-M40 ATEX BRUSH ***	M40 x 1.5	16-23	17
SILVYN® MSKR-M50 ATEX BRUSH ***	M50 x 1.5	19-29	20
SILVYN® MSKR-M63 ATEX BRUSH ***	M63 x 1.5	32-39	20

*** = 制造商声明与防爆无关的参数 (如: 更长的螺纹)

使用工作温度范围: -30°C~+90°C

防护等级: IP66/IP68(10bar / 30min)

防爆标志: Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66/68

颁发日期 2021 年 11 月 08 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000440

第 3 页 共 3 页

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- SILVYN® MSK-M** ATEX, SILVYN® MSKR-M** ATEX, SILVYN® MSK-M** BRUSH ATEX和SILVYN® MSKR-M** BRUSH ATEX电缆引入装置只能用于固定安装。
- 使用工作温度不得超过 90°C。
- 不允许将 SILVYN® MSK-M** ATEX, SILVYN® MSKR-M** ATEX, SILVYN® MSK-M** BRUSH ATEX 和 SILVYN® MSKR-M** BRUSH ATEX 电缆引入装置的屏蔽电缆用作唯一的接地导体或等电位连接导体。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2105C033
- 工厂检查报告: CN2021Q010433

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2021 年 11 月 08 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com